

PCB 使用機器についてのお知らせ

古いキュービクルに収納されている変圧器、コンデンサ、リアクトルについて、PCB 使用機器であるか確認したいとのお問い合わせを多くいただいております。

認定キュービクル及び推奨キュービクルでは、製造年やキュービクル製造者の情報からでは判断できません。

高圧機器製造メーカー団体の日本電機工業会では、「高濃度 PCB 機器 簡易検索メニュー」を公開しており、ここで照合することができます。

<https://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/pcb/hanbetsuhyo.html#01>

機器に関する内容は、機器製造メーカーにお問い合わせください。

よろしく願いいたします。