

2025 年 5 月 1 日

キュービクル式非常電源専用受電設備認定委員会
事務局

キュービクル式非常電源専用受電設備 認定の手引を以下の通り改めます。

頁	改定前	改定後
17	第6－2表内 計器用変圧器 <u>JIS C 1731-2</u>	第6－2表内 計器用変圧器 <u>JIS C 1732-3</u>
17	第6－2表内 変流器 <u>JIS C 1731-1</u>	第6－2表内 変流器 <u>JIS C 1732-2</u>
52	9 機器及び材料 b) 変流器は次による <u>JEC 1201 又は JIS C 1731-1（計器用変成器－（標準用及び一般計測用）第1部：変流器）に適合…</u>	9 機器及び材料 b) 変流器は次による <u>JEC 1201 又は JIS C 1732-2（計器用変成器（標準用及び一般計測用）－第2部：変流器）に適合…</u>
52	9 機器及び材料 h) 1) 過電流継電装置を内蔵…及び <u>JIS C 1731-1 又は JIS C 4620 附属書 A に…</u>	9 機器及び材料 h) 1) 過電流継電装置を内蔵…及び <u>JIS C 1732-2 又は JIS C 4620 附属書 A に…</u>
93	付録5 保護協調説明書作成要領 1.1 主遮断装置の選定 a) CB 形 1) 変流器の定格一次電流 注記2 変流器は、JIS C 4620 附属書 A による他、…又は <u>JIS C 1731-1（変流器）に適合…</u>	付録5 保護協調説明書作成要領 1.1 主遮断装置の選定 a) CB 形 1) 変流器の定格一次電流 注記2 変流器は、JIS C 4620 附属書 A による他、…又は <u>JIS C 1732-2（計器用変成器（標準用及び一般計測用）－第2部：変流器）に適合…</u>
114	別添1 認定書類審査チェックリスト 1. 審査申込書 申込日付の記載はあるか。 <u>（図面作成日より後の日付か）</u>	別添1 認定書類審査チェックリスト 1. 審査申込書 申込日付の記載はあるか。 <u>（図面作成日以降の日付か）</u>

頁	改定前	改定後
115	別添 1 認定書類審査チェックリスト 3. 接続図 (1) 引込み・幹線 計器用変圧器 (VT) の定格値及び接地種別 <u>JIS C 1731-2</u>	別添 1 認定書類審査チェックリスト 3. 接続図 (1) 引込み・幹線 計器用変圧器 (VT) の定格値及び接地種別 <u>JIS C 1732-3</u>
116	別添 1 認定書類審査チェックリスト 3. 接続図 (1) 引込み・幹線 変流器 (CT) の定格値及び接地種別 ・ 200/5 超過のものは, <u>JIS C 1731-1</u>	別添 1 認定書類審査チェックリスト 3. 接続図 (1) 引込み・幹線 変流器 (CT) の定格値及び接地種別 ・ 200/5 超過のものは, <u>JIS C 1732-2</u>
130	別添 1 認定書類審査チェックリスト 9. 保護協調 主遮断装置の変流器 (CT) について 200/5 超過のものは, <u>JIS C 1731-1</u>	別添 1 認定書類審査チェックリスト 9. 保護協調 主遮断装置の変流器 (CT) について 200/5 超過のものは, <u>JIS C 1732-2</u>
132	別添 1 認定書類審査チェックリスト 13. 高圧引出しがある場合 CB 形 計器用変圧器 (VT) の定格値及び接地種別 <u>JIS C 1731-2</u>	別添 1 認定書類審査チェックリスト 13. 高圧引出しがある場合 CB 形 計器用変圧器 (VT) の定格値及び接地種別 <u>JIS C 1732-3</u>
132	別添 1 認定書類審査チェックリスト 13. 高圧引出しがある場合 CB 形 変流器 (CT) の定格値及び接地種別 200/5 超過のものは, <u>JIS C 1731-1</u>	別添 1 認定書類審査チェックリスト 13. 高圧引出しがある場合 CB 形 変流器 (CT) の定格値及び接地種別 200/5 超過のものは, <u>JIS C 1732-2</u>