

2025 年 5 月 1 日

キュービクル式高圧受電設備推奨委員会  
事務局

キュービクル式高圧受電設備 推奨の手引を以下の通り改めます。

| 頁   | 改定前                                                                                                                                      | 改定後                                                                                                                                                                    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17  | 第6－2表内<br>計器用変圧器<br><u>JIS C 1731-2</u>                                                                                                  | 第6－2表内<br>計器用変圧器<br><u>JIS C 1732-3</u>                                                                                                                                |
| 17  | 第6－2表内<br>変流器<br><u>JIS C 1731-1</u>                                                                                                     | 第6－2表内<br>変流器<br><u>JIS C 1732-2</u>                                                                                                                                   |
| 43  | 9 機器及び材料<br>b) 変流器は次による<br>JEC 1201 又は <u>JIS C 1731-1（計器用変<br/>成器－（標準用及び一般計測用）第 1<br/>部：変流器）</u> に適合…                                   | 9 機器及び材料<br>b) 変流器は次による<br>JEC 1201 又は <u>JIS C 1732-2（計器用変<br/>成器（標準用及び一般計測用）－第 2<br/>部：変流器）</u> に適合…                                                                 |
| 43  | 9 機器及び材料<br>h) 1) 過電流継電装置を内蔵…及び<br><u>JIS C 1731-1（計器用変成器 第 1 部：<br/>変流器）</u> 又は JIS C 4620 附属書 A に<br>…                                 | 9 機器及び材料<br>h) 1) 過電流継電装置を内蔵…及び<br><u>JIS C 1732-2</u> 又は JIS C 4620 附属書 A<br>に…                                                                                       |
| 81  | 付録5 保護協調説明書作成要領<br>1.1 主遮断装置の選定<br>a) CB 形<br>1) 変流器の定格一次電流<br>注記 2 変流器は、JIS C 4620 附属書<br>A による他、…又は <u>JIS C 1731-1（変<br/>流器）</u> に適合… | 付録5 保護協調説明書作成要領<br>1.1 主遮断装置の選定<br>a) CB 形<br>1) 変流器の定格一次電流<br>注記 2 変流器は、JIS C 4620 附属書<br>A による他、…又は <u>JIS C 1732-2（計<br/>器用変成器（標準用及び一般計測用）<br/>－第 2 部：変流器）</u> に適合… |
| 102 | 別添 1 推奨書類審査チェックリスト<br>1. 審査申込書<br>申込日付の記載はあるか。<br><u>（図面作成日より後の日付か）</u>                                                                  | 別添 1 推奨書類審査チェックリスト<br>1. 審査申込書<br>申込日付の記載はあるか。<br><u>（図面作成日以降の日付か）</u>                                                                                                 |

| 頁   | 改定前                                                                                                             | 改定後                                                                                                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 103 | 別添 1 推奨書類審査チェックリスト<br><b>3. 接続図</b><br>(1) 引込み・幹線<br>計器用変圧器 (VT) の定格値及び接地種別<br><u>JIS C 1731-2</u>              | 別添 1 推奨書類審査チェックリスト<br><b>3. 接続図</b><br>(1) 引込み・幹線<br>計器用変圧器 (VT) の定格値及び接地種別<br><u>JIS C 1732-3</u>              |
| 104 | 別添 1 推奨書類審査チェックリスト<br><b>3. 接続図</b><br>(1) 引込み・幹線<br>変流器 (CT) の定格値及び接地種別<br>・ 200/5 超過のものは, <u>JIS C 1731-1</u> | 別添 1 推奨書類審査チェックリスト<br><b>3. 接続図</b><br>(1) 引込み・幹線<br>変流器 (CT) の定格値及び接地種別<br>・ 200/5 超過のものは, <u>JIS C 1732-2</u> |
| 117 | 別添 1 推奨書類審査チェックリスト<br><b>9. 保護協調</b><br>主遮断装置の変流器 (CT) について<br>200/5 超過のものは, <u>JIS C 1731-1</u>                | 別添 1 推奨書類審査チェックリスト<br><b>9. 保護協調</b><br>主遮断装置の変流器 (CT) について<br>200/5 超過のものは, <u>JIS C 1732-2</u>                |
| 119 | 別添 1 推奨書類審査チェックリスト<br><b>13. 高圧引出しがある場合</b><br>CB 形<br>計器用変圧器 (VT) の定格値及び接地種別<br><u>JIS C 1731-2</u>            | 別添 1 推奨書類審査チェックリスト<br><b>13. 高圧引出しがある場合</b><br>CB 形<br>計器用変圧器 (VT) の定格値及び接地種別<br><u>JIS C 1732-3</u>            |
| 119 | 別添 1 推奨書類審査チェックリスト<br><b>13. 高圧引出しがある場合</b><br>CB 形<br>変流器 (CT) の定格値及び接地種別<br>200/5 超過のものは, <u>JIS C 1731-1</u> | 別添 1 推奨書類審査チェックリスト<br><b>13. 高圧引出しがある場合</b><br>CB 形<br>変流器 (CT) の定格値及び接地種別<br>200/5 超過のものは, <u>JIS C 1732-2</u> |